



GHI CHÚ:

	ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY
	TỦ CHỮA CHÁY TRONG NHÀ LOẠI D65
	TỦ CHỮA CHÁY TRONG NHÀ LOẠI D50
	BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 5Kg
	BÌNH CHỮA CHÁY BỘT KHÔ BC 8Kg
	NỘI QUI + TIÊU LỆNH
	ĐẦU PHỤN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG K5.6
	ĐẦU PHỤN CCTĐ PHẢN ỨNG NHANH K5.6
	TRỤ TIẾP NƯỚC TỪ XE CHỮA CHÁY
	TRỤ CẤP NƯỚC CHO XE CHỮA CHÁY
	VÁN BẢO ĐỘNG
	HỢNG TIẾP NƯỚC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY DI ĐỘNG 2 X DN65
	TỦ ĐỘNG DỤNG CỤ PHÁ ĐỔ
	ĐẦU PHỤN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG K8

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

BẢNG MẬT ĐỘ XÂY DỰNG

STT	Ký hiệu	Tên hạng mục công trình	Dài (m)	Rộng (m)	Diện tích (m ²)	Mật độ (%)
1	1	Nhà Xưởng	123	78	9594	69.65
2	2	Nhà bảo vệ	3.05	3	9.15	0.07
3	3	Nhà xe	7.5	6	45	0.33
4	4	Nhà vệ sinh công nhân	4.7	3.5	16.45	0.12
5	5	Nhà phụ trợ 01	3.6	3.5	12.6	0.09
6	6	Nhà phụ trợ 02	5.3	3.5	18.55	0.13
7	7	Nhà che trạm bơm	5.8	4.35	25.23	0.18
8	8	Bê PCCC, kt: 17.5x9.8x2: 343m ³				
9	9	Trạm điện				
TỔNG MẬT ĐỘ XÂY DỰNG						70.57
Đường nội bộ + sân bãi					1252.22	9.09
Cây xanh, mảng xanh					2801.80	20.34
TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT					13775.00	100.00

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H&N

GIÁM ĐỐC:
VÕ VĂN KHUYẾN

HIỆU CHỈNH-REVISION

T.T(No)	NGÀY HIỆU CHỈNH- REVISION DATE
A	
B	
C	

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH - ISSUED FOR

T.K KỸ THUẬT CONCEPT DESIGN

TRÌNH DUYỆT APPROVAL

HOÀN CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISION

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PCCC ĐẠI TÍN
ĐC: ẤP 1, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN
MST: 1101875592
HOTLINE: 0911 911 114
SỐ 09/GXN - PCCC

TỔNG GIÁM ĐỐC:

HUỲNH TRẦN CÔNG TRÍ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

HUỲNH TRẦN CÔNG TRÍ

THIẾT KẾ:

KS. CHU ĐỨC MẠNH

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH:
NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CHO THUÊ - HSX C (TÀI TRỌNG CHÁY 181-1400MJ/m²)

HẠNG MỤC:
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG TỔNG THỂ

TỈ LỆ:	TỔNG SỐ BẢN VẼ 10
BẢN VẼ SỐ:	CC: 03/10
NGÀY PHÁT HÀNH	Tháng 01, 2024